

ООО «ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ»

652449, Кемеровская область,  
Красноктский район, пгт. Зеленогорский,  
ул. Центральная, д. 406, корпус 2, помещение  
тел: (384-46) 25 3 50, тел. факс: (384-46) 25 4 97,  
e-mail: [120971@rambler.ru](mailto:120971@rambler.ru)  
ИНН КИП 121212749, ОГРН 101201001  
ОГРН 1054212007002

«17» июня 2020г.

№ 315

Заказчик:  
КУМИ Администрация  
Красноктского  
муниципального округа

Адрес:  
Кемеровская область,  
пгт. Красноктский,  
ул. Юбилейная, д. 11

Тел: (384-46) 2-22-13

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения объекта\* расположенного по адресу: пгт. Красноктский, ул. Майская, 48, кадастровый номер: 42:05:0109001:8975

#### Водоснабжение объекта\* с расходом на хозяйственно-бытовые нужды:

1. Осуществить от водопроводной сети в точке №1 (согласно прилагаемой схемы).
2. Глубина заложения трубопровода – 2,50 метра, труба полиэтиленовая, имеет диаметр в точке подключения Ø 110 мм.
3. Свободный напор водопроводной сети в точке подключения составляет 10 метров.
4. Присоединение к центральной водопроводной сети произвести специалистами обслуживающей организацией ООО «ТЭП», предварительно заключив договор на водоснабжение.
5. На вводе объекта \* установить водоразборный узел с установкой средств измерения холодной воды.
6. Диаметр присоединяемого водопровода до подключаемого объекта\* определить гидравлическим расчетом на общую нагрузку с учетом пропуска воды на внутреннее и наружное пожаротушение;
7. По окончании строительства, наружных сетей водоснабжения объекта \*, копии исполнительной документации передать в ООО «ТЭП».
8. В точке подключения установить ж.б. колодец с запорной арматурой в сторону объекта \*.

#### Канализование объекта\*:

Централизованное водоотведение данной жилой застройки отсутствует.

#### Теплоснабжение объекта\*:

Централизованное теплоснабжение данной жилой застройки отсутствует.

Точки подключения показаны на прилагаемой схеме условно, глубина заложения трубопровода и другие данные должны быть уточнены по месту при съемке или обследовании. Работы по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, до границы раздела объекта\* в утвержденной инвестиционной программе ООО «ТЭП» на 2020-2021гг. не учтены, данные работы осуществляются за счёт денежных средств правообладателя земельного участка.


\* Жилой дом или земельный участок.

Зам. директора по водоснабжению ООО «ТЭП»

О.М. Чубко

Исполнил инженер П.О.  
Белуцова Елена Викторовна  
тел: (384-46) 2-52-05

Точка подключения к сети водоснабжения объекта находящегося по адресу: Кемеровская обл., Крапивинский муниципальный округ, пгт. Крапивинский, ул. Майская, д. 48



Исполнил инженер П.О.

ООО "ТЭП"

Белосова Е. В.